

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-95 (ond@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности по Туруханскому району

663230, с. Туруханск, ул. Советская, 31 тел. 8(39190) 4-54-58 (ogps23@muram.krasnet.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 81/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

учреждению «Игарский многопрофильный техникум» (далее КГБПОУ «ИМТ»)

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Д.Н. Веркеева от 22.05.2015г. № 81, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 25 мая 2015 года по 16 ч. 00 мин. 26 мая 2015 года, проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Шевцовым Р.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

Помещений общежития краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Игарский многопрофильный техникум», расположенного по адресу: 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 1 микрорайон, д. 22

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором КГБПОУ «ИМТ» Андреевой М.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
81/1/1	В общежитии КГБПОУ «ИМТ» по адресу: г. Игарка 1	ч. 7 ст. 83 (1) Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-	01.09.2016г.

26.05.2015г.

Государственный инспектор Туруханского района

Должностное лицо, проводившее мероприятия по контролю

Красноярского края по пожарному надзору Шевцов Роман Александрович



	микрорайон д. 22 средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны.	контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	
--	--	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор
Туруханского района Красноярского края
по пожарному надзору Р.А. Шевцов**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» 05 2015 г.



Предписание для исполнения получила:

М. Андреева директор КГБПОУ «ИМТ» Андреева М.А.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«26» 05 2015 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19



26.05.2015г. Государственный инспектор Туруханского района
Дата Должностное лицо, проводившее мероприятие по контролю
Красноярского края по пожарному надзору Шевцов Роман Александрович