

Министерство образования Красноярского края

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИГАРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «Игарский
многопрофильный техникум»

 М.А. Андреева

Приказ № 223/3-В-5

« 30 » 08 2021 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 67

**По обеспечению противопожарного режима
в КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум»**

Игарка, 2021

Локальный акт

по обеспечению противопожарного режима в

КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум»

1. Общие требования пожарной безопасности

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 № 390 "О противопожарном режиме", Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463.

- Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
- В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
- Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
- Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный директором.

1. 2. Обязанности работника по обеспечению противопожарного режима

Лица, назначенные ответственными за соблюдение противопожарного режима в помещениях Техникума, обязаны:

- знать и обеспечить выполнение требований настоящей инструкции.
- обеспечить соблюдение правил эксплуатации и сохранность электрооборудования, электропроводки, имеющихся средств пожаротушения, и элементов охранно-пожарной сигнализации, о неисправностях немедленно сообщать непосредственному руководителю и в соответствующие службы эксплуатации колледжа;
- обеспечить своевременное, но не реже одного раза в сутки, удаления мусора.
- обеспечить обесточивание электропотребителей при аварийных режимах работы электросети и по окончании рабочего дня.

1. 3. Общие правила по соблюдению противопожарного режима на территории и в помещениях Техникума.

На территории и в помещениях Техникума ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применение открытого огня, в том числе для отогревания труб, сжигания мусора, вне специальных установок;
- проведение временных газо- электросварочных и других огневых работ (за исключением аварийных) без наряда-допуска, выданного директором техникума согласованным со службой охраны труда;
- проведение работ повышенной опасности одновременно с общественно-массовыми мероприятиями;
- применять нестандартные (самодельные) электроприборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- самостоятельно устанавливать дополнительные розетки, выключатели, другие электроустановочные изделия и монтировать электропроводку;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- подключать несколько электропотребителей к одному источнику электропитания или подключать в электросеть электроприборы с нарушением правил эксплуатации электроустановок;
- вешать одежду и прочие вещи на выключатели, рубильники, электрощиты, электропроводку;
- хранить вне специально оборудованных мест, в количестве, превышающем суточную потребность и использовать в целях, не предусмотренных производственным процессом, в том числе для уборки помещений и очистки оборудования легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ, ГЖ);
- загромождать пути эвакуации, эвакуационные выходы, подступы к электрощитам и противопожарному инвентарю;
- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей, а также снимать указанные двери;
- одновременное пребывание 50 и более человек в помещении с одним эвакуационным выходом;
- держать закрытыми на ключи запасные выходы;
- парковка автотранспорта, а также складирование материалов и оборудования в противопожарных разрывах и на проездах создающих препятствия для проезда пожарной техники;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья, и т.п.;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

4. Порядок проведения осмотра помещений перед их закрытием.

Перед окончанием рабочего дня лица, ответственные за пожарную безопасность проводят осмотр помещений, на факт нарушений:

- не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к пожарным кранам и огнетушителям;
- не оставлено ли имущество или предметы, хранение которых в помещениях запрещено;
- не соприкасается ли имущество с трубами центрального отопления и другими нагретыми поверхностями;

- закрыты ли окна и форточки;

- обесточены ли все электроприборы, кроме приборов определенных для круглосуточной работы;

Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, должны быть устранены до их закрытия.

1. 5. Правила безопасности в аварийных ситуациях.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) работники обязаны:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.