



В министерство образования Красноярского
края

ул. Карла Маркса д. 122, г. Красноярск,
660021

МЧС РОССИИ


**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ**

**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Туруханскому району**

663200, г. Игарка ул. Геологов д. 4
Телефон: 8(39172)2-24-97
E-mail: ond-igarka@mail.ru

«17» апреля 2019 г. № 2-25-42-48

на № _____ от «___» _____ 2019 г.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

Я, заместитель главного государственного инспектора Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Веркеев Дмитрий Николаевич, при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении, возбужденного государственным инспектором Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Шевцовым Романом Александровичем по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Игарский многопрофильный техникум» (далее – КГБ ПОУ «Игарский многопрофильный техникум») установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно: в период с 08 апреля 2019 года по 11 апреля 2019 года при проведении плановой выездной проверки в отношении территории и здания КГБ ПОУ «Игарский многопрофильный техникум», расположенного по адресу: 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка, 1 микрорайон, д. 19, общежития и лаборатории «Учебный кондитерский цех» КГБ ПОУ «Игарский многопрофильный техникум», расположенных по адресу: 663200, Красноярский край, Туруханский район, г. Игарка 1 микрорайон д. 22, КГБ ПОУ «Игарский многопрофильный техникум» допустило нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Свода правил (СП) 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного приказом МЧС России № 693 от 21.11.2012; Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а именно:

- В общежитии КГБ ПОУ «Игарский многопрофильный техникум» отсутствует эвакуационное освещение, работающее в круглосуточном режиме либо автоматическом режиме при отключении рабочего освещения, что является нарушением пункта 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- Деревянные конструкции чердачного помещения общежития КГБ ПОУ «Игарский многопрофильный техникум» (стропила и обрешетка) не обработаны огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, что является нарушением ст. 151